

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.04400

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016933

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «НОРТ». Адрес: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, 57. ОГРН: 1081832005012. Телефон: +73412941941. Факс: +73412941901. E-mail: inform@nort-udm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПО НОРТ». Адрес: 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 298, оф. 117. ОГРН: 1021801158830. Телефон: +73412941900. Факс: +73412941901. E-mail: nortnpo@gmail.com. Адрес производства 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, 57.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Клеевые деревянные и деревянные несущие строительные конструкции толщиной не менее 90 мм, с огнезащитным покрытием из биопирена (антипирен-антисептик) «Пирилакс - Люкс» для древесины и материалов на ее основе (ТУ 2499-027-24505934-05, расход 400 г/м²) и защитно-декоративного состава «KRASULA» (ТУ 2386-041-24505934-2012, расход 120 г/м²). ОКПД 2: 16.23.19.000. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), ГОСТ 30403-2012. Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0(15).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 4577-С/ТР от 22.02.2017 г. ИЦ «ТПБ ТЕСТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства № 3342/2-АП от 10.08.2016 г. ОС «ТПБ СЕРТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», ТРПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г.; Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.03.2017 по 27.03.2022



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

О.О. Коваленко
инициалы, фамилия

Е.А. Гольцман
инициалы, фамилия